

## Toerisme Zonnebeke

### Infokantoor

8980 Zonnebeke

Ieperstraat 7 A  
Zonnebeke

051 77 04 41

toerisme@zonnebeke.be

www.zonnebeke.be



9/12/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

### ALGEMEEN

Het toeristisch infokantoor van Zonnebeke is gelegen in het Kasteelpark en bevindt zich met verschillende andere faciliteiten in hetzelfde gebouw als het Memorial Museum Passchendaele 1917.

Het infokantoor is toegankelijk met hulp en extra inspanningen via een alternatieve toegang.

De problemen situeren zich bij de slechte staat van de paden, smalle doorgangen naar het kantoor en het aangepast toilet en het ontbreken van bewegwijzering en signalisatie.



### TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

### SCORES

#### Openbaar vervoer

Er is een bushalte in de Ieperstraat, op minder dan 100 m van de toegang

Info

#### Parkeergelegenheid

Er is een parkeerterrein in het kasteelpark, maar de parkeerplaatsen bevinden zich op kiezels en er is geen aangepaste parkeerplaats voorzien.

Info

#### Bewegwijzering en signalisatie

Zowel buiten als binnen wordt de signalisatie nog aangebracht en vernieuwd.

Info

### De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<p><b>Toegangspaden</b>  Het toegangspad tot de hoofdtoegang is voldoende breed, maar de ondergrond is in slechte staat.  Het pad op de route naar de alternatieve toegang is eveneens in slechte staat en sluit niet goed aan op de zone in beton ter hoogte van de lift.</p>	-
<p><b>Toegang</b>  De hoofdtoegang, via de trap, is niet rolstoeltoegankelijk. Er is een alternatieve toegang voorzien aan de zijkant van het gebouw met een lift.  De lift heeft een afmeting van 120 x 132 cm. De alternatieve toegang is niet goed aangeduid.</p>	+/-
<p><b>Balie</b>  De balie heeft een verlaagd en onderrijdbaar gedeelte.  Er is voldoende ruimte ter hoogte van de balie.</p>	+
<p><b>Folders</b>  In het infokantoor zijn er verschillende belevingselementen aanwezig.  Niet alle folders zijn even goed bereikbaar. Niet enkel de hoogte, maar ook een beperkte circulatieruimte voor de folders hindert de bereikbaarheid.</p>	+/-
<p><b>Sanitair</b>  Er is een aangepast toilet aanwezig bij het damestoilet.  De ruimte is voldoende groot maar de deur is slechts 78 cm breed.</p>	Info (-)
<p><b>Circulatie</b>  Er zijn versmallingen tot 63 cm op de route naar de lift.  Er is geen bewegwijzering van de lift naar het infokantoor.</p>	-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

**De W-weging**



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk