

't Gemeentehuis

8600 Diksmuide

058 28 98 71



Lostraat 1
Nieuwkapelle

24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

In het landelijke polderdorp Nieuwkapelle is restaurant 't Gemeentehuis gelegen.


Het restaurant is toegankelijk met hulp.

De problemen situeren zich bij de toegang en op de route naar het aangepast toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
<p>Parkeergelegenheid Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.</p>	Info
<p>Toegangspad Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.</p>	+
<p>Inkom Aan de toegang is er een drempel, maar deze is voorzien van een (tijdelijke) helling. Binnen is de circulatieruimte beperkt door schermen om een sas te creëren.</p>	-

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal.		+
Sanitair De route naar het sanitair is voldoende breed en verloopt drempelloos. De vrije doorgangsbreedte van de deur naar het aangepast toilet is slechts 82 cm breed.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	82	+/-
Toiletdeur	82 cm	+/-
Toiletruimte	200 x 160 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	150 cm	+
Opstelruimte naast het toilet	97 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	120 cm	+
Steunbeugels:	Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde	+

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk