

## De Tapperij

**8600 Diksmuide**IJzerlaan 91  
Diksmuide051 50 59 16  
detapperij@telenet.be  
www.detapperij.be

24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.


### ALGEMEEN

In de schaduw van de IJzertoren ligt De Tapperij.

Deze zaak is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen situeren zich bij de kleine drempel aan de toegang, de beperkte ruimte in het aangepast toilet en het ontbreken van een steunbeugel.

### ALGEMEEN



### SANITAIR



### TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

### SCORES

#### Parkeergelegenheid

Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.

**Info**

#### Toegangspad

Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.

+

#### Inkom

Ter hoogte van de inkomdeur is er een drempel van 5 cm. De dubbele deur heeft slechts een doorgangsbreedte van 72 cm wanneer 1 deurvleugel openstaat.

+/-

### De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<b>Zaal</b> Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
<b>Sanitair</b> De route naar het sanitair is voldoende breed en verloopt drempelloos. Het aangepast toilet is te klein, de opstelruimte voor het toilet is hierdoor beperkt. Aan de open zijde van het toilet ontbreekt een steunbeugel.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	86	+/-
Toiletdeur	86 cm	+
Toiletruimte	130 x150 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	90 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	90 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	60 cm	-
Steunbeugels:      Steunbeugel aan gesloten zijde		+/-

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk