

Dodengang

8600 Diksmuide

051 50 44 03

snack.dodengang@skynet.be

IJzerdijk 62
Diksmuide



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Nabij de loopgraven bevindt zich het gelijknamig eetcafé Dodengang.

De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen situeren zich bij de toegang, verschillende drempels in en rond het gebouw, beperkte ruimte in het aangepast toilet en het ontbreken van steunbeugels.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

Er is parkeergelegenheid voor de accommodatie, maar er is geen aangepaste parkeerplaats voorzien.

Info

Toegangspad

Om de toegang te bereiken moet de bezoeker een klein hoogteverschil overbruggen. Er is een helling voorzien. Hetzelfde pad leidt naar het aangepast toilet.

+/-

Inkom

De toegang is drempelloos en er is voldoende circulatieruimte, maar de vrije doorgangsbreedte is slechts 77 cm.

+/-

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
Sanitair Om het aangepast toilet te bereiken moet de bezoeker opnieuw naar buiten en 2 drempels overbruggen. De ruimte van het aangepast toilet is te klein om voldoende opstelruimtes te voorzien aan het toilet. Het toilet mag ook niet dienst doen als opbergruimte. De steunbeugels aan het toilet ontbreken.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	77 cm	+/-
Toiletdeur	80 cm	+/-
Toiletruimte	176 x 176 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	120 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	100 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	100 cm	+/-
Steunbeugels: Geen steunbeugels		-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk