

## Belvedere Rodeberg

8950 Heuvelland

Rodebergstraat 49  
Westouter

057 44 41 13

info@hotelbelvedere.be  
www.hotelbelvedere.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

### ALGEMEEN

In het prachtig landschap van Heuvelland, op de top van de Rodeberg bevindt zich het restaurant Belvedere.

Het restaurant is toegankelijk met hulp.

Het toegankelijkheidsprobleem situeert zich bij de circulatie- en opstelruimte, zowel aan de deur van het

### ALGEMEEN



### SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
<p><b>Parkeergelegenheid</b> Er is een eigen parkeerterrein, voorzien in asfalt. Er is een aangepaste parkeerplaats voorzien.</p>	Info
<p><b>Toegangspad</b> Het toegangspad is voldoende breed en drempelloos.</p>	+
<p><b>Inkom</b> Zowel het hellend vlak vooraan het gebouw als de plateaulift die de toegang aan de achterzijde van het gebouw bedient, zijn goed toegankelijk.</p>	+

### De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<b>Zaal</b> Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
<b>Sanitair</b> De route naar het sanitair is voldoende breed en drempelloos. Aan de deur van het aangepast toilet is de circulatieruimte beperkt. Het aangepast toilet is voldoende ruim. Enkel de steunbeugel aan open zijde van het toilet ontbreekt.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	107	+
Toiletdeur	95 cm	+
Toiletruimte	210 x 150 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	150 cm	+
Opstelruimte naast het toilet	160 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	93 cm	+/-
Steunbeugels:      Steunbeugel aan gesloten zijde		+/-

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk