

De Kippe

8650 Houthulst

Stationsstraat 50 A
Merkem

051 54 40 48

dekippe@telenet.be

www.dekippe.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

In de gelijknamig deelgemeente van Houthulst is De Kippe gelegen.


De accommodatie is toegankelijk met hulp.

De problemen situeren zich op de route naar het sanitair en in het aangepast toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.

Info

Toegangspad

Het toegangspad loopt via het terras en is vlak en drempelloos.

+

Inkom

De toegang is voldoende breed, drempelloos en er is voldoende circulatieruimte.

+

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
Sanitair Op de route naar het sanitair zijn de circulatieruimte en de opstelruimte na de sasdeur beperkt. In het aangepast toilet ontbreekt een steunbeugel aan de wand naast het toilet.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	87 cm	+/-
Toiletdeur	92 cm	+
Toiletruimte	190 x 180 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	150 cm	+
Opstelruimte naast het toilet	95 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	140 cm	+
Steunbeugels: (Opklapbare) steunbeugel aan open zijde		+/-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk