

't Katspel

8904 Ieper

057 42 33 11

Diksmuidseweg 411
Boezinge

24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

In de schaduw van de kerk in het centrum van Boezinge (Ieper), is café 't Katspel gelegen.

De zaak is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn smalle doorgangen en beperkte circulatieruimtes, een te kleine ruimte voor het aangepast toilet en het ontbreken van steunbeugels.

ALGEMEEN**SANITAIR**

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
<p>Parkeergelegenheid Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er parkeerplaatsen op het openbaar domein.</p>	Info
<p>Toegangspad Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.</p>	+
<p>Inkom Ter hoogte van de inkomdeur is er een drempel van 7 cm. De circulatieruimte binnen is beperkt.</p>	+/-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
Sanitair De route naar het sanitair is niet conform de normen, daar een smalle deur en een smalle gang de opstel- en circulatieruimte beperken. Het aangepast toilet is te klein, de opstelruimte voor het toilet is hierdoor beperkt. Er zijn geen steunbeugels voorzien.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	78 cm	+/-
Toiletdeur	72 cm	-
Toiletruimte	160 x 135 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	98 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	98 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	50 cm	-
Steunbeugels: Geen steunbeugels		-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk