

't Leetvermaak

8900 Ieper

Korte Meersstraat 2
Ieper

057 21 63 85

leetvermaak@belgacom.net
www.leetvermaak.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Op een steenworp van de Grote Markt van Ieper ligt brasserie 't Leetvermaak.

De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen situeren zich op de route naar het sanitair en in het aangepast toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
<p>Parkeergelegenheid Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er parkeerplaatsen op het openbaar domein.</p>	Info
<p>Toegangspad Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein, maar is zeer smal en het voetpad ligt in een steile langshelling.</p>	-
<p>Inkom De toegang is voldoende breed en drempelloos, maar er is onvoldoende opstelruimte aan de binnenzijde.</p>	+/-

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte).		+/-
Sanitair De route naar het sanitair is niet conform de normen, daar een smalle deur en een smalle gang de opstel- en circulatieruimte beperken. Het aangepast toilet is te klein, de opstelruimte voor het toilet is hierdoor beperkt. Er zijn geen steunbeugels voorzien.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	78 cm	+/-
Toiletdeur	77 cm	+/-
Toiletruimte	188 x 125 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	120 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	120 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	56 cm	-
Steunbeugels: Geen steunbeugels		-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk