

## Central

8900 Ieper

Grote Markt 14  
Ieper

057 20 17 60

info@central-ieper.be

www.central-ieper.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

### ALGEMEEN

Op de Markt van Ieper is het café Central gelegen.


De zaak is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen bevinden zich aan de toegang, op de route naar het sanitair en in het aangepast toilet.

### ALGEMEEN



### SANITAIR



### TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

### SCORES

#### Parkeergelegenheid

Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.

Info

#### Toegangspad

Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein. De ondergrond bestaat uit vlakke kasseien.

+

#### Inkom

Ter hoogte van de inkomdeur is er een drempel van 17 cm. De toegang is voldoende breed, maar zowel voor als na de deur is de circulatieruimte beperkt.

-

### De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<b>Zaal</b> In de zaal is de circulatieruimte beperkt. De tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte).		+/-
<b>Sanitair</b> Op de route naar het sanitair is de circulatieruimte aan de deuren beperkt. Het aangepast toilet is zeer klein, waardoor de vereiste opstelruimtes aan het toilet beperkt zijn. Er zijn geen steunbeugels aanwezig.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	78 cm	+/-
Toiletdeur	77 cm	+/-
Toiletruimte	120 x 135 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	90 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	28 cm	-
Opstelruimte voor het toilet	124 cm	+
Steunbeugels:      Geen steunbeugels		-

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk