

De Kollebloeme

8900 Ieper

Grote Markt 24
Ieper

057 21 90 90

info@kollebloeme.be

www.kollebloeme.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

In het hartje van Ieper is de De Kollebloeme gelegen.

De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn treden en drempels, beperkte ruimte op de route naar het sanitair en het ontbreken van een tweede steunbeugel aan het toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.

Info

Toegangspad

Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.

+

Inkom

Ter hoogte van de inkom wordt een hoogteverschil overbrugd door 2 treden. Ook om het terras te bereiken is er een drempel.

-

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte).		+/-
Sanitair De route van verbruikszaal naar toilet is op sommige plekken te smal door de opstelling van de tafels. Het aangepast toilet is voldoende ruim. Enkel de steunbeugel aan wand naast het toilet ontbreekt.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	90 cm	+
Toiletdeur	88 cm	+
Toiletruimte	215 x 150 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	150 cm	+
Opstelruimte naast het toilet	93 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	160 cm	+
Steunbeugels: (Opklapbare) steunbeugel aan open zijde		+/-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk