

De Palingbeek

8902 Ieper

057 20 56 72

Palingbeekstraat 18
Zillebeke

www.depalingbeek.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Het Provinciaal Domein De Palingbeek is gelegen in Zillebeke (Ieper.)

De zaak is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn de ondergrond van de parking en het toegangspad, de beperkt onderrijdbare tafels en de beperkte ruimte in het aangepast toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

De accommodatie beschikt over een eigen parkeerterrein met 100 parkeerplaatsen.
Er zijn 5 aangepaste parkeerplaatsen voorzien op kasseien.

Info

Toegangspad

Het toegangspad is voldoende breed, maar de geasfalteerde ondergrond is in slechte staat.

+/-

Inkom

De toegang is voldoende breed en er is voldoende circulatieruimte.

+

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte).		+/-
Sanitair De route naar het sanitair is voldoende breed en drempelloos. Het aangepast toilet is zeer ruim, maar door de opstelling van het toilet in de hoek van de ruimte is de opstelruimte naast het toilet te klein. De steunbeugels zijn in deze positie moeilijk bruikbaar.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	100 cm	+
Toiletdeur	96 cm	+
Toiletruimte	270 x 230 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	150 cm	+
Opstelruimte naast het toilet	50 cm	-
Opstelruimte voor het toilet	220 cm	+
Steunbeugels: Steunbeugel(s) aanwezig maar niet bruikbaar		-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk