

De Vier Koningen

8900 Ieper

Dikkebusseweg 148
Ieper

057 44 84 46

info@devierkoningen.be
www.devierkoningen.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Op een steenworp van het centrum van Ieper is De Vier Koningen gelegen.

Deze zaak is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn zware deuren, de route naar het sanitair en de beperkte ruimte in het aangepast toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

Er is geen eigen parkeerterrein. Voor de toegang zijn er parkeerplaatsen op het openbaar domein. Er is ook een aangepaste parkeerplaats voorzien.

Info

Toegangspad

Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.

+

Inkom

De toegang gebeurt via een automatische schuifdeur en is drempelloos.

+

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal De deur naar de zaal is zwaar om te openen. Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (40 cm diepte).		+/-
Sanitair De gang naar het sanitair is net te smal, waardoor er onvoldoende opstel- en circulatieruimte is voorzien aan de deur. Het aangepast toilet is veel te klein, zowel de opstelruimte voor en naast het toilet zijn hierdoor beperkt. Er is enkel een opklapbare steunbeugel voorzien aan de open zijde van het toilet.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	85 cm	+/-
Toiletdeur	87 cm	+
Toiletruimte	115 x 150 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	100 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	70 cm	-
Opstelruimte voor het toilet	100 cm	+/-
Steunbeugels: (Opklapbare) steunbeugel aan open zijde		+/-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk