

De Voerman

8900 Ieper

Rijselseweg 10
Ieper

0479 50 58 49

info@devoerman.com
www.devoerman.com



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Restaurant De Voerman ligt net buiten de stadswallen van Ieper.

De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.
Het problemen situeren zich aan de toegang en in het aangepast toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
<p>Parkeergelegenheid Er is geen eigen parkeerterrein. In de omgeving is er parkeergelegenheid, maar geen aangepaste parkeerplaats.</p>	Info
<p>Toegangspad Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.</p>	+
<p>Inkom Ter hoogte van de inkomdeur is er een drempel van 10 cm. De toegang is voldoende breed en er is voldoende circulatieruimte.</p>	+/-

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
Sanitair De route naar het sanitair is voldoende breed en verloopt drempelloos. Het toilet in het aangepast sanitair is slecht gepositioneerd waardoor onvoldoende opstelruimte naast het toilet is gegarandeerd. Er zijn geen steunbeugels aanwezig.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	120 cm	+
Toiletdeur	87 cm	+
Toiletruimte	135 x 230 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	135 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	64 cm	-
Opstelruimte voor het toilet	180 cm	+
Steunbeugels: Geen steunbeugels		-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk