

De Waterpoort

8900 Ieper

Brugseweg 43
Ieper

057 20 54 52

info@waterpoort.be

www.waterpoort.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

In de buurt van de kaaien van Ieper is De Waterpoort gelegen.

De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.
Het probleem situeert zich ter hoogte van het toegangspad en de toegang.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

Er is geen eigen parkeerterrein. In de omgeving is er parkeergelegenheid, maar geen aangepaste parkeerplaats.

Info

Toegangspad

Het toegangspad is voldoende breed, maar loopt in een helling naar de toegang. Er is geen vrije en vlakke ruimte bovenaan de helling.

-

Inkom

De toegang is voldoende breed en drempelloos, maar voor de deur is geen vrije en vlakke circulatieruimte voorzien.

-

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
Sanitair De route naar het sanitair is op sommige plekken te smal volgens de normen. Ook het aangepast toilet is kleiner dan de normen, maar bruikbaar. Er ontbreekt een steunbeugel aan de muur naast het toilet.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	88 cm	+/-
Toiletdeur	92 cm	+
Toiletruimte	180 x 135 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	135 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	79 cm	+/-
Opstelruimte voor het toilet	133 cm	+
Steunbeugels: (Opklapbare) steunbeugel aan open zijde		+/-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk