

De Wijngaard

8900 Ieper

Maarschalk Fochlaan 8
Ieper

057 20 42 30

info@dewijngaardieper.be

www.dewijngaardieper.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Restaurant De Wijngaard ligt aan het station van Ieper.

Het restaurant is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn drempels, beperkte circulatie- en opstelruimte, beperkte ruimte in het aangepast toilet en het ontbreken van steunbeugels.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.

Info

Toegangspad

Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.

+

Inkom

Ter hoogte van de toegang is er een drempel. De vrije doorgangsbreedte is beperkt tot 81 cm en de circulatieruimte binnen is beperkt.

-

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal In de zaal is de circulatieruimte beperkt. De tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte).		+/-
Sanitair Op de route naar het sanitair is de circulatieruimte beperkt. Het aangepast toilet is redelijk ruim, maar door de verhouding van de ruimte en de opstelling van de sanitaire toestellen is de opstelruimte naast het toilet beperkt. Er zijn geen steunbeugels voorzien.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	88 cm	+/-
Toiletdeur	85 cm	+
Toiletruimte	190 x 120 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	100 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	50 cm	-
Opstelruimte voor het toilet	138 cm	+
Steunbeugels: Geen steunbeugels		-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk