

**Hill 60**

8902 Ieper

Zwartheleenstraat 40  
Zillebeke057 20 88 60  
info@hill-60.be  
www.hill-60.be

24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

**ALGEMEEN**

Tearoom-restaurant Hill 60 is gelegen in de Zwartheleenstraat in Zillebeke (Ieper).

De accommodatie is toegankelijk met hulp.

De problemen liggen bij de smalle doorgangen, drempels en het ontbreken van steunbeugels.

**ALGEMEEN****SANITAIR**

| TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE  | SCORES |
|--|--------|
| <b>Parkeergelegenheid</b><br>Er is een eigen parkeerterrein, maar er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien. De ondergrond bestaat uit kiezels. | Info   |
| <b>Toegangspad</b><br>Zowel vanaf het openbaar domein als vanaf de parking is het toegangspad vlak en drempelloos.                                     | +      |
| <b>Inkom</b><br>Ter hoogte van de toegang is er een kleine drempel. De vrije doorgangsbreedte is beperkt tot 80 cm.                                    | +/-    |

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

|   |              |     |
|---|--------------|-----|
| <b>Zaal</b><br>Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte).   |              | +/- |
| <b>Sanitair</b><br>Op de route naar het sanitair heeft de deur een vrije doorgangsbreedte van slechts 80 cm. Het aangepast toilet is voldoende ruim. Er ontbreekt een steunbeugel aan de muur naast het toilet. |              |     |
| Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet  | 80 cm        | +/- |
| Toiletdeur  | 87 cm        | +   |
| Toiletruimte  | 180 x 190 cm |     |
| Draaicirkel in de toiletruimte  | 150 cm       | +   |
| Opstelruimte naast het toilet   | 90 cm        | +   |
| Opstelruimte voor het toilet  | 120 cm       | +   |
| Steunbeugels: (Opklapbare) steunbeugel aan open zijde   |              | +/- |

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk