

Markt 22

8900 Ieper

Grote Markt 22
Ieper

057 20 99 97

info@markt22ieper.be

www.markt22ieper.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Het restaurant Mart 22 is gelegen op de Grote Markt, in het hartje van Ieper.

Het restaurant is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn smalle doorgangen, beperkte circulatieruimtes en de kleine ruimte van het aangepast toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.

Info

Toegangspad

Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.

+

Inkom

Ter hoogte van de toegang is er een drempel. De circulatieruimte binnen is beperkt. In de zomer wordt er een terras voor de zaak geplaatst, ook om het terras te betreden moet de bezoeker een drempel overbruggen.

-

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (40 cm diepte).		+/-
Sanitair De gang naar het toilet verbreed niet ter hoogte van de deur, waardoor de circulatieruimte te klein is. Het aangepast toilet is klein, waardoor zowel de opstelruimte voor het toilet als de circulatieruimte in de ruimte beperkt zijn.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	90 cm	+
Toiletdeur	102 cm	+
Toiletruimte	150 x 140 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	90 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	98 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	90 cm	+/-
Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde		+

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk