

Pacific Eiland

8900 Ieper

Eiland 2
Ieper

057 20 05 28

info@pacificeiland.be

www.pacificeiland.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Langs de historische vestingsroute van Ieper ligt het restaurant Pacific Eiland op een idyllisch eiland.

Het restaurant is toegankelijk met hulp.

Hulp kan nodig zijn op het iets te steile toegangspad, de kleine drempel aan de toegang en in het kleinere aangepast toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

Er is geen eigen parkeerterrein. Binnen een straal van 200 m zijn er aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.

Info

Toegangspad

Het toegangspad verloopt via een voetgangersbrug. De helling van de brug is net te steil voor zelfstandig rolstoelgebruik.

+/-

Inkom

De toegang is voldoende breed en drempelloos. De trekkracht van de deur is te zwaar.

+/-

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Ter hoogte van de toegang tot de zaal is er een drempel van 6 cm. Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte).		+/-
Sanitair Op de route naar het sanitair is de sasdeur zwaar om te openen en de opstel- en circulatieruimte is beperkt. Ook de deur van het aangepast toilet is te zwaar om te openen. Het aangepast toilet is klein, waardoor de opstelruimte voor het toilet en de circulatie in de ruimte beperkt zijn.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	90 cm	+
Toiletdeur	90 cm	+
Toiletruimte	158 x 166 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	140 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	90 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	100 cm	+/-
Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde		+

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk