

## Sint-Joris bij Inne

8908 Ieper

057 20 07 48



Poperingseweg 417  
Vlamertinge

24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

### ALGEMEEN

Langs een van de uitvalswegen van Ieper, centraal in de deelgemeente Vlamertinge, is Sint-Joris bij Inne gelegen.

De zaak is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.  
Het probleem bevindt zich op de route naar het sanitair.

### ALGEMEEN



### SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
<p><b>Parkeergelegenheid</b> Er is geen eigen parkeerterrein. Er is parkeergelegenheid op het openbaar domein, maar er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen in de omgeving.</p>	Info
<p><b>Toegangspad</b> Het toegangspad bevindt zich op het openbaar domein en is vlak en drempelloos.</p>	+
<p><b>Inkom</b> De toegang is voldoende breed en er is voldoende circulatieruimte.</p>	+

### De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<b>Zaal</b> Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (30 cm diepte).		+/-
<b>Sanitair</b> De route naar het sanitair is niet conform de normen, daar een smalle deur en een smalle gang de opstel- en circulatieruimte beperken. Het aangepast toilet is ruim, maar de plaatsing van het toilet beperkt de opstelruimte naast het toilet. Er is aan één zijde van het toilet een vaste steunbeugel voorzien, maar gezien de plaatsing is de beugel niet bruikbaar.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	75 cm	-
Toiletdeur	77 cm	+/-
Toiletruimte	170 x 160 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	140 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	80 cm	+/-
Opstelruimte voor het toilet	100 cm	+/-
Steunbeugels: Steunbeugel(s) aanwezig maar niet bruikbaar		-

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk