

De Pypegale

8647 Lo-Reninge

Pypegale 1
Reninge

057 42 21 78
pypegale@skynet.be
www.pypegale.tk



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

De Pypegale is gelegen op het kruispunt van de Nieuwstraat en de Zuidschotestraat te Lo-Reninge.

De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn drempels, beperkte circulatieruimte en het ontbreken van correct geplaatste steunbeugels.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Parkeergelegenheid

Er is parkeergelegenheid voor de accommodatie, maar er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Info

Toegangspad

De bezoeker moet een kleine drempel overbruggen om van op het parkeerterrein het toegangspad te bereiken.

+/-

Inkom

Aan de toegang is er een kleine drempel. Het toegangspad is ter hoogte van de toegang te smal, waardoor de circulatieruimte voor de deur beperkt is.

+/-

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
Sanitair De bezoeker moet via een smalle gang naar het sanitair. Door de beperkte ruimte in het aangepast toilet is de opstelruimte voor het toilet te klein. Er zijn geen steunbeugels voorzien.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	96 cm	+
Toiletdeur	108 cm	+
Toiletruimte	160 x 115 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	110 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	108 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	62 cm	-
Steunbeugels: Steunbeugel(s) aanwezig maar niet bruikbaar		-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk