

**'t Nieuw Bulskamp**

8630 Veurne

Bulskampstraat 90  
Bulskamp

058 62 41 12

info@nieuwbulskamp.be

www.nieuwbulskamp.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

**ALGEMEEN**

Café-brasserie 't Nieuw Bulskamp is gelegen net buiten het centrum van Veurne.

De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn drempels, beperkte doorgangsbreedtes en circulatieruimtes, de beperkte ruimte in het aangepast sanitair en het ontbreken van steunbeugels aan het toilet.

**ALGEMEEN****SANITAIR****TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE****SCORES****Parkeergelegenheid**

Er is geen eigen parkeerterrein. Er is parkeergelegenheid op het openbaar domein maar geen aangepaste parkeerplaats.

**Info****Toegangspad**

Het toegangspad loopt via het terras. Er wordt een drempel overbrugd door een (tijdelijke) helling.

**+/-****Inkom**

De toegang via het terras is drempelloos en voldoende breed.

**+****De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<b>Zaal</b> Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
<b>Sanitair</b> Op de route naar het toilet is een smalle gang hinderlijk voor de opstel- en circulatieruimte aan de deur naar het aangepast toilet. Door de beperkte ruimte in het aangepast toilet is de opstelruimte voor het toilet te klein. Er zijn geen steunbeugels voorzien.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	87 cm	+/-
Toiletdeur	91 cm	+
Toiletruimte	150 x 150 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	100 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	96 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	80 cm	-
Steunbeugels:      Geen steunbeugels		-

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk