

**Zoutenaie****8630 Veurne**Zoutenaaiestraat 18  
Zoutenaie

051 55 51 00

fernand.carton@zoutenaie.be

www.zoutenaie.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

**ALGEMEEN**

In de gelijknamige deelgemeente van Veurne is restaurant Zoutenaie gelegen.

De accommodatie is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.  
Het probleem situeert zich in het aangepast toilet.**ALGEMEEN****SANITAIR****TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE****SCORES****Parkeergelegenheid**

Er is een eigen parkeerterrein, maar er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien. De ondergrond bestaat uit kiezels.

**Info****Toegangspad**

Het toegangspad loopt via het terras en is vlak en drempelloos.

+

**Inkom**

De toegang is voldoende breed, drempelloos en er is voldoende circulatieruimte.

+

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<b>Zaal</b> Er is voldoende circulatieruimte in de zaal, maar de tafels zijn beperkt onderrijdbaar (onvoldoende breedte tussen de tafelpoten en onvoldoende hoogte).		+/-
<b>Sanitair</b> De route naar het sanitair is voldoende breed en drempelloos. Door de opstelling van de sanitaire toestellen is de opstelruimte voor het toilet te klein. Er zijn geen bruikbare steunbeugels voorzien.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	90 cm	+
Toiletdeur	88 cm	+
Toiletruimte	156 x 265 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	120 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	120 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	88 cm	-
Steunbeugels: Steunbeugel(s) aanwezig maar niet bruikbaar		-

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk