

't Nonnebos

8980 Zonnebeke

Nonnebossen-Oost 80
Zonnebeke

057 46 86 28

info@tnonnenbos.be

www.tnonnebos.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

ALGEMEEN

Het restaurant 't Nonnebos is gelegen in Zonnebeke.

Het restaurant is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn de smalle deuren, de beperkte opstel- en circulatieruimte, beperkte ruimte in het aangepast toilet en het ontbreken van steunbeugels aan het toilet.

ALGEMEEN**SANITAIR****TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE****SCORES****Parkeergelegenheid**

Er is een eigen parkeerterrein, maar er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien.

Info**Toegangspad**

Het toegangspad is vlak en drempelloos.

+

Inkom

De toegang gebeurt via een dubbele deur. De vrije doorgangsbreedte is beperkt, maar er is voldoende circulatieruimte.

+/-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Zaal Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
Sanitair Op de route naar het toilet zijn zowel smalle deuren als een smalle gang hinderlijk voor de opstel- en circulatieruimtes. De ruimte van het aangepast toilet is te klein, waardoor de opstelruimte voor het toilet beperkt is. Er zijn geen steunbeugels voorzien.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	81 cm	+/-
Toiletdeur	81 cm	+/-
Toiletruimte	120 x 190 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	105 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	120 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	46 cm	-
Steunbeugels: Geen steunbeugels		-

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk