

## Scheeweghe

8600 Diksmuide

Oostkerkestraat 36  
Oostkerke

051 69 62 77      0475 62 10 24  
restaurant@scheeweghe.be  
www.scheeweghe.be



24/06/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

Er zijn geen extra voorzieningen voor blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden.

### ALGEMEEN

In de gelijknamige deelgemeente van Diksmuide is restaurant Scheeweghe gelegen.

Het restaurant is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen situeren zich ter hoogte van het toegangspad, de toegang, op de route naar het sanitair en in het aangepast toilet.

### ALGEMEEN



### SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
<p><b>Parkeergelegenheid</b> Er is een eigen parkeerterrein, maar er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen voorzien. De ondergrond bestaat uit kiezels.</p>	Info
<p><b>Toegangspad</b> Het toegangspad is voorzien in kiezels en kasseien.</p>	-
<p><b>Inkom</b> Ter hoogte van de inkomdeur is er een drempel van 13 cm. De circulatieruimte voor en na de toegang en de opstelruimte binnen zijn beperkt.</p>	-

### De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

<b>Zaal</b> Er is voldoende circulatieruimte in de zaal. De tafels zijn onderrijdbaar.		+
<b>Sanitair</b> Op de route naar het toilet zijn zowel smalle deuren als een smalle gang hinderlijk voor de vrije doorgangsbreedte, de opstel- en circulatieruimtes. Door de beperkte ruimte in het aangepast toilet zijn de opstelruimte voor als naast het toilet te klein. Er zijn geen steunbeugels voorzien.		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	82 cm	+/-
Toiletdeur	83 cm	+/-
Toiletruimte	150 x 150 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	90 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	80 cm	+/-
Opstelruimte voor het toilet	70 cm	-
Steunbeugels:      Geen steunbeugels		-

**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk