Openbaar sanitair Begraafplaats Tyne Cot, Zonnebeke

8980 Zonnebeke

Vijfwegenstraat 1
Zonnebeke

Kostprijs: € 0,50

9/12/2013 Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

ALGEMEEN

Aan de begraafplaats Tyne Cot Cemetery is er een publiek sanitair aanwezig met een aangepast toilet.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.
De problemen zijn het betalingssysteem, de trekkracht van de toegangsdeur en de beperkte circulatieruimte in het sanitair blok.

ALGEMEEN

SANITAIR

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
Openbaar vervoer Op 750 m van de toegang bevindt zich een bushalte. De route tot aan de site verloopt via de weg en volgt de glooiing van het landschap.	**Info**
Parkeergelegenheid Er is een parkeerterrein ter hoogte van het pad naar het bezoekerscentrum, aangelegd in verhard steenslag en kiezel. Er zijn twee aangepaste parkeerplaatsen voorzien.	**Info**
Bewegwijzering en signalisatie Het sanitair is niet aangeduid in de omgeving. Op de plattegrond aan de parking en op het gebouw zelf is het sanitair weergegeven, maar er is geen aanduiding dat er aangepast toilet voorzien is. In het gebouw zijn duidelijke pictogrammen voorzien.	**Info**

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk

Toegangspaden Het toegangspad verloopt via de parking en is voorzien kiezels. Ter hoogte van het sanitair blok is een betalingssysteem voorzien. Alle bezoekers moeten via een draaihek het sanitair betreden. Voor rolstoelgebruikers is er een deur voorzien.		-
Toegang De inkom is drempelloos, maar de deur is zwaar om te openen en de circulatieruimte binnen is beperkt. Het bedieningselement van de deur is ingewerkt in de deur.		+/-
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	115 cm	+
Toiletdeur	87 cm	+
Toiletruimte	140 x 160 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	130 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	87 cm	+/-
Opstelruimte voor het toilet	90 cm	+/-
Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde		+
Wastafel: De wastafel in het aangepast toilet is klein, maar in de aangrenzende ruimte is een diepere wastafel voorzien. De circulatieruimte ter hoogte van de wastafel is beperkt.		+/-

Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.

De W-weging

Zelfstandig toegankelijk

Toegankelijk met hulp en extra inspanningen

Toegankelijk met hulp

Niet rolstoeltoegankelijk