

Openbaar sanitair Zijkant Gemeentehuis, Diksmuide

8600 Diksmuide

Van Pouckestraat z.n.
Diksmuide

Kostprijs: Gratis



9/12/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

ALGEMEEN

In een zijstraat van de Grote Markt van Diksmuide is er een publiek sanitair te vinden met een aangepast toilet.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.

De problemen zijn de ondergrond van het toegangspad, het drempeltje aan de toegang en de beperkte ruimte in het aangepast toilet.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
<p>Openbaar vervoer Op 100 m van het publiek sanitair bevindt zich bushalte 'Diksmuide Markt' (lijnen 20, 24, 30, 31, 32, 41, 49, 55, 59). De bushalte is niet verhoogd.</p>	Info
<p>Parkeergelegenheid Binnen een straal van 200 m zijn er 2 aangepaste parkeerplaatsen op het openbaar domein.</p>	Info
<p>Bewegwijzering en signalisatie Het sanitair is onvoldoende aangeduid in de omgeving. In het gebouw is het sanitair niet duidelijk aangeduid.</p>	Info

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Toegangspaden Het toegangspad verloopt via het openbaar domein en is voorzien in kasseien.		-
Toegang Net voor de inkom is er een drempel van 3 cm waardoor de circulatieruimte voor de deur ook gehinderd wordt.		-
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	120 cm	+
Toiletdeur	86 cm	+
Toiletruimte	190 x 159 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	115 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	87 cm	+/-
Opstelruimte voor het toilet	96 cm	+/-
Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde		+/-
Wastafel: De wastafel is voorzien van een duwknop en de draairuimte ter hoogte van de wastafel is beperkt.		+/-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk