

Openbaar sanitair Station Ieper

8900 Ieper

R. Colaertplein 35
Ieper

Kostprijs: Gratis Openingsuren: Openingsuren station



9/12/2013

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

ALGEMEEN

Aan het station van Ieper is er een publiek sanitair te vinden met een aangepast toilet in het herentoilet.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen.


De bezoeker moet de sleutel tot het sanitair halen aan het loket in het stationsgebouw, maar er is een drempel aan de toegang van het gebouw.

In het toilet zelf is het grootste probleem de beperkte opstelruimte voor het toilet, het ontbreken van een steunbeugel en wastafel.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer

Aan het station passeren de meeste buslijnen. De busperrons zijn echter niet toegankelijk, gezien er geen verlaagde boordstenen zijn voorzien.

Info

Parkeergelegenheid

Voor het station zijn er verschillende aangepaste parkeerplaatsen voorzien op de parking.

Info

Bewegwijzering en signalisatie

Het sanitair is niet aangeduid in de omgeving. Enkel vanop het treinperron is duidelijk dat er sanitair is voorzien. Buiten is er geen indicatie dat er een aangepast toilet is voorzien bij de heren.

Info

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Toegangspaden Het toegangspad tot aan het sanitair verloopt via het treinperron, de ondergrond is voorzien in tegels en is vlak.		+
Toegang Voor de toegang tot het sanitair is er een helling om het hoogteverschil te overbruggen. De helling hindert de vrije en vlakke ruimte voor de deur en de opstelruimte naast de klinkzijde van de deur.		-
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	150 cm	+
Toiletdeur	87 cm	+
Toiletruimte	160 x 187 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	135 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	90 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	80 cm	-
Steunbeugels: (Opklapbare) steunbeugel aan open zijde		+/-
Wastafel: Er is geen wastafel aanwezig.		+/-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk