

Openbaar sanitair Gemeentehuis Oostvleteren

8640 Vleteren

Kasteelstraat 39
Oostvleteren

Kostprijs: Gratis Openingsuren: Openingsuren Gemeentehuis



28/08/2014

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

ALGEMEEN

In het gemeentehuis van Oostvleteren is er publiek sanitair met een aangepast toilet aanwezig.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. De smalle toegangsdeuren, de beperkte circulatie- en opstelruimte in het aangepast toilet en de kleine wastafel zorgen voor hinder.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE	SCORES
<p>Openbaar vervoer Er is geen halte van het openbaar vervoer in de directe omgeving van het gemeentehuis.</p>	Info
<p>Parkeergelegenheid Er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen in de directe omgeving van het gemeentehuis.</p>	Info
<p>Bewegwijzering en signalisatie Zowel buiten als binnen is de signalisatie beperkt.</p>	Info

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Toegangspaden Het toegangspad is breed en drempelloos.		+
Toegang De toegang tot het gebouw situeert zich aan de zijkant van het gebouw en gebeurt via een dubbele deur. De vrije doorgangsbreedte is beperkt.		+/-
Sanitair		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet	150 cm	+
Toiletdeur	85 cm	+
Toiletruimte	167 x 152 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	130 cm	+/-
Opstelruimte naast het toilet	90 cm	+
Opstelruimte voor het toilet	94 cm	+/-
Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde en opklapbare aan open zijde		+/-
Wastafel: De wastafel is te klein en de circulatieruimte voor de wastafel is zeer beperkt.		-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk