

Openbaar sanitair Begraafplaats Oostvleteren

8640 Vleteren

Kasteelweg z.n.
Oostvleteren

Kostprijs: Gratis Openingsuren: Steeds open



28/08/2014

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER**

ALGEMEEN

Op de begraafplaats in Oostvleteren is er een sanitair blok met een aangepast toilet voorzien.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. Het sanitair is moeilijk bereikbaar en te klein om comfortabel te gebruiken.

ALGEMEEN



SANITAIR



TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

SCORES

Openbaar vervoer

Er is geen halte van het openbaar vervoer in de directe omgeving van het sanitair blok op de begraafplaats.

Info

Parkeergelegenheid

Er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen in de omgeving van de begraafplaats.

Info

Bewegwijzering en signalisatie

Er is geen bewegwijzering of signalisatie aanwezig.

Info

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

Toegangspaden Het toegangspad vanaf de openbare weg tot aan het sanitair blok bestaat uit kiezels.		-
Toegang Ter hoogte van de deur van het aangepast toilet is er een kleine drempel. De deur is voldoende breed, maar de opstelruimte voor de deur en de circulatieruimte na de deur zijn beperkt.		-
Sanitair		
Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet		
Toiletdeur		
Toiletruimte	180 x 150 cm	
Draaicirkel in de toiletruimte	110 cm	-
Opstelruimte naast het toilet	64 cm	-
Opstelruimte voor het toilet	100 cm	+/-
Steunbeugels: Geen steunbeugels		-
Wastafel: De wastafel is te klein, te dicht in de hoek geplaatst, voorzien van een draaikraan en de circulatieruimte voor de wastafel is beperkt.		-

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk