

Openbaar sanitair Servicepunt

8840 Staden

Lepelstraat 1
Oostnieuwkerke

Kostprijs: Gratis Openingsuren: Openingsuren servicepunt



28/08/2014

Fase van dit document: DRAFT | EIGENAAR | **BEZOEKER****ALGEMEEN**

In het servicepunt van Oostnieuwkerke is er publiek sanitair met een aangepast toilet aanwezig.

Het sanitair is toegankelijk met hulp en extra inspanningen. Het gebouw is moeilijk bereikbaar. Het aangepast toilet is klein, waardoor de opstelruimte voor het toilet en de draaicirkel in de ruimte beperkt zijn. Er is slechts één steunbeugel voorzien.

ALGEMEEN**SANITAIR****TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE****SCORES****Openbaar vervoer**

Op 100 m van het gebouw is er de bushalte Oostnieuwkerke Dorp.

Info**Parkeergelegenheid**

Er zijn geen aangepaste parkeerplaatsen in de directe omgeving van het servicepunt.

Info**Bewegwijzering en signalisatie**

Op de gevel is geen duidelijke indicatie van de functie/naam van het gebouw. In het gebouw zijn de toiletten goed aangeduid, maar het aangepast toilet is enkel met een symbool op de deur aangegeven.

Info**De W-weging**

Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk

| | | |
|--|--------------|-----|
| Toegangspaden Het voetpad ter hoogte van de inkom is zeer schuin aangelegd, waardoor de bereikbaarheid moeilijk is. | | - |
| Toegang Ter hoogte van de toegang wordt een drempeloverbrugd door een steil hellend vlak. Hierdoor is er geen vlakke circulatieruimte voor de toegangsdeur. De inkom is voldoende breed, maar de deur is zwaar om te openen. | | - |
| Sanitair Enkel bij de dames is er een aangepast toilet. | | |
| Breedte van het smalste punt op de route naar het toilet | | |
| Toiletdeur | 80 cm | +/- |
| Toiletruimte | 154 x 140 cm | |
| Draaicirkel in de toiletruimte | 125 cm | +/- |
| Opstelruimte naast het toilet | 95 cm | + |
| Opstelruimte voor het toilet | 70 cm | - |
| Steunbeugels: Steunbeugel aan gesloten zijde | | +/- |
| Wastafel: De wastafel is onderrijdbaar, maar te dicht in de hoek geplaatst en voorzien van een draaikraan. De circulatieruimte voor de wastafel is beperkt. | | +/- |

[Meer details en foto's vindt u op de databank van Toegankelijk Vlaanderen via deze link.](#)

De W-weging



Zelfstandig toegankelijk



Toegankelijk met hulp en extra inspanningen



Toegankelijk met hulp



Niet rolstoeltoegankelijk